



ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Jegorovova 5821/35B, 974 01 Banská Bystrica

## Záručný list vodomera

Výrobca a typ vodomera	
Výrobné číslo vodomera	
DN vodomera	
Trvalý prietok m <sup>3</sup> /h	
Max. prevádzková teplota	
Impulzný výstup [l/imp.] Číslo rádiového modulu	
Dátum overenia	
Dátum predaja	
<b>Predajca</b> Obchodné meno Sídlo	
Dátum montáže	
<b>Montážna firma</b> Obchodné meno Sídlo	

## PODMIENKY ZÁRUKY:

1. Vodomer bol namontovaný organizáciou, ktorá je registrovaná v zmysle platnej metrologickej legislatívy a potvrdila tento záručný list.
  2. Vodomer nejaví známky násilného poškodenia, zásahu a poškodenia overovacích značiek.
  3. Vodomer bol používaný podľa návodu a spôsobom odpovedajúcim jeho funkcii, boli dodržané montážne a inštalačné podmienky. Pri prevádzke vodomeru boli dodržané všetky technické parametre (tlak, teplota, maximálny prietok, montážna poloha) a nebol mechanicky poškodený a preťažovaný.
  4. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté nedodržaním kvality vody, podľa platných STN EN a vniknutím cudzích telies.
- Záruka je poskytovaná na základe predloženého a riadne vyplneného záručného listu. Základná doba záruky je 24 mesiacov.

### Montážne podmienky vodomera:

Vodomer musí byť chránený proti poškodeniu, ktoré môže byť spôsobené:

- vniknutím mechanických nečistôt
- mrazom, zaplavením, alebo vniknutím dažďovej vody
- úderom alebo vibráciami, prípadne spätným tokom vody
- mechanickým namáhaním – ťahom, ohybom alebo skrútením
- vniknutím vzduchu, pretlakom alebo vodným rázom
- nadmernou teplotou vody alebo okolitého vzduchu
- elektrolytickou alebo poveternostnou koróziou
- pôsobením chemických látok
- úmyselným podvodom

### Pri inštalácii musia byť dodržané tieto podmienky:

- vodomer je určený výhradne pre meranie čistej vody
- vodomer musí byť chránený pred zavzdušňovaním
- pred montážou je potrebné vyčistiť potrubie preplachom
- pred a za vodomerom musí byť inštalovaný kohút
- pracovná poloha vodomera musí zodpovedať dovoľenej montážnej polohe vodomera

Pre **bytové vodomery** na teplú alebo studenú vodu je stanovená doba následného overenia **5 rokov**. Pre **ostatné vodomery** na **teplú vodu** je stanovená doba následného overenia **4 roky**, pre **studenú vodu 6 rokov**. Po uplynutí tejto doby vodomer nezodpovedá požiadavkám na prevádzku určených meradiel.